

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам

660120, с. Новобирилюссы, пер. Пожарный, 4, тел. 8(39150) 21247,

662110 с. Большой Улуй, ул. Просвещения, 22 тел. 8(39159) 21672.

(наименование органа государственного контроля (надзора)-или органа муниципального контроля)

с. Большой Улуй

(место составления акта)

«17» октября 2012 года

(дата составления акта)

16 часов 30 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 117

По адресу: Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, д. Троицк, ул. Нагорная, 27

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 28.09.2012 № 117,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя)

Подписанного и.о. главного государственного инспектора Бирилюсского и Большеулуйского районов по пожарному надзору Старовойтовым Г.Н.

телефона руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Троицкая основная общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«09» октября 2012г. с 14 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин.

«17» октября 2012г. с 14 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в помещении ОНД по Бирилюсскому и Большеулуйскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: в 15 ч. 00 мин. «02» октября 2012 года директор МКОУ «Троицкая ООШ» Ляхова Н.В., путем вручения распоряжения о проведении проверки

(заполняется при проведении выездной проверки)

Ляхова Н.В.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Бирилюсского и Большеулуйского районов по пожарному надзору Кротов Дмитрий Федорович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Троицкая ООШ» Ляхова Н.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
-------	--	---	---

1	2	3	4
1.	Руководитель организации (директор Ляхова Н.В.) не обучен пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность.	пункт 31 (2) Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства, организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.	Директор МКОУ «Троицкая ООШ»
2.	В журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности не делается запись о виде инструктажа.	пункт 10 (2) О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 1).	Директор МКОУ «Троицкая ООШ»
3.	Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении школы разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	пункт 2 (1) В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.	Директор МКОУ «Троицкая ООШ»

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
2	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

**Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):** \_\_\_\_\_

**Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):** \_\_\_\_\_

**Нарушений не выявлено** \_\_\_\_\_

**Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует**

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые документы:**

- 1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 л. в 1 экз.;
- 2) Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 17.10.2012г. № 117/1/1-3.

Государственный инспектор Бирилюсского  
и Большеулуйского районов  
по пожарному надзору

Д.Ф. Кротов

подпись

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):  
директор МКОУ «Троицкая ООШ» Ляхова Н.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» октября 2012 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19