



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

**Енисейское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору**
(Енисейское управление Ростехнадзора)

пр. Мира, 36, а/я 25461, г. Красноярск, 660049

Телефон: (391) 227-53-38, Факс: 227-33-97. E-mail: emt@ertn.ru. <http://enis.gosnadzor.ru/>

ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

г. Ачинск, Декабристов, 54
(место составления акта)

“ 10 ” октября 20 12 г.
(дата составления акта)
14 час. 20 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Енисейским управлением Ростехнадзора юридического лица

№ 15/0221/3826/2012

По адресу: Красноярский край, Большеулуйский район, д. Троицк, ул. Нагорная, 27.
На основании: распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора № 3826-р от 26.09.2012г.
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Троицкая основная общеобразовательная школа».

Дата и время проведения проверки:

“ 08 ” октября 20 12 г. с 09 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4³⁰

“ 09 ” октября 20 12 г. с 09 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 5⁰⁰

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 09 час. 30 мин.

Акт составлен Енисейским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:

Директор МКОУ «Троицкая ООШ»
Ляхова Н.В.

Ляхов 02.10.2012г. 09 час. 30 мин.

Лицо, проводившее проверку: Пикарский Виктор Михайлович, государственный инспектор
отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовала: ответственная за учебную часть МКОУ «Троицкая
ООШ» Гимранова Татьяна Владимировна.

Сведения о проверяемой организации:

1. Полное наименование юридического лица: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Троицкая основная общеобразовательная школа».
2. Адрес юридический: 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, д. Троицк, ул. Нагорная, 27, тел. 8 (39151) 2-16-51, факс 8 (39151) 4-13-29.
3. Почтовый адрес: 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, д. Троицк, ул. Нагорная, 27, тел. 8 (39151) 2-16-51, факс 8 (39151) 4-13-29.
4. В состав учреждения входит: здание МКОУ «Троицкая ООШ».
5. Руководитель: директор Ляхова Надежда Владимировна, действующая на основании Устава.
6. Реквизиты: ОГРН 1022401157371, ИНН 2409001590, КПП 240901001, р/сч 40205810431257000087, л/сч 07510035050101483012Ш22200159, к/сч 30101810800000000627 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому г. Красноярск, БИК 040407627.
7. Основной вид деятельности: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования.
8. Ответственным за электрохозяйство предприятия является: директор Ляхова Надежда Владимировна, приказ № 03-02-53/о от 24.08.2012г.
9. Акты балансовой принадлежности и границ ответственности обслуживания от: 27.07.2004г. между «ЗЭС» и «Потребителем».
10. Договор на энергоснабжение с ОАО «Красноярскэнергосбыт» № 3362 от 01.01.2010г., объем потребления эл.энергии в 2012г. составит – 135,36 тыс.кВт*ч.

Краткая характеристика установленного оборудования:

11. Установленная мощность – 59,0 кВт.
12. Электроснабжение учреждения осуществляется: от ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-10/0,4 кВ № 1-3-2 КЛ-0,4 кВ АВВГ-4*50 мм² L-15м до РЩ-0,4 кВ в электростанции школы.
13. Протяженность находящихся на балансе кабельных и воздушных ЛЭП:
напряжением 10 кВ – 0 км.
напряжением 0,4 кВ – 0,015 км.
Общее количество зданий, строений и сооружений: 1.
Здания, строения и сооружения, не оборудованные приборами учета: 1, кроме эл.энергии.
14. Автономные источники электроснабжения: нет.
15. Профилактические испытания электроустановок проведены ЭТЛ: ИП Губанов О.А. - 30.06.2009г.

16. Обслуживание ЭУ - 0,4 кВ учреждения осуществляется электротехническим персоналом по найму.

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Конкретное описание выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
	Электротехническая часть:		
1.	В учреждении нет перечня технической документации, связанной с эксплуатацией и техническим обслуживанием эл.установок и эл.оборудования.	ПТЭЭП п.1.8.2.	Ответственный за электрохозяйство
2.	Не определены конкретные сроки (график) проведения испытаний, измерений параметров электрооборудования Э/У, выполняемых для оценки состояния.	ПТЭЭП п.3.6.2	Ответственный за электрохозяйство
3.	Отсутствует график проверки знаний, норм и правил электротехнического персонала, обслуживающего эл.установки учреждения.	ПТЭЭП п.1.4.21., п.1.4.2.27	Ответственный за электрохозяйство
4.	В учреждении отсутствует утвержденный руководителем порядок проведения работ с персоналом, согласованный с органами Ростехнадзора.	ПРП п.5.1.	Ответственный за электрохозяйство
5.	В учреждении нет графика осмотра видимой части заземляющих устройств по строению № 27.	ПТЭЭП п.2.7.9.	Ответственный за электрохозяйство
6.	В учреждении по строению № 27 отсутствует исполнительная рабочая схема первичных эл.соединений.	ПТЭЭП п.1.8.1.	Ответственный за электрохозяйство
7.	В школе нет списка лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров и переключений с энергоснабжающей организацией.	ПТЭЭП п.1.8.2.	Ответственный за электрохозяйство
8.	Нет перечня должностей и профессий эл.технического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по эл.безопасности.	ПТЭЭП п.1.4.3.	Ответственный за электрохозяйство
9.	По Э/У-0,4 кВ эл.котельной школы отсутствует перечень инвентарных средств защиты.	ПТЭЭП п.1.8.2.	Ответственный за электрохозяйство
10.	Нет журнала учета и содержания средств защиты по Э/У-0,4 кВ эл.котельной школы.	ИП и ИСЗ п.1.4.2.	Ответственный за электрохозяйство
11.	Нет профилактических мероприятий по очистке от пыли и грязи оборудования сборок, щитов, ЩО, ЩУ и графиков с установлением сроков очистки.	ПТЭЭП п.2.2.17.	Ответственный за электрохозяйство
12.	В учреждении отсутствуют должностные инструкции на ответственного за эл.хозяйство и его заместителя.	ПТЭЭП п.1.2.6., п.1.8.1.	Ответственный за электрохозяйство

13.	Обязанности заместителя ответственного за эл.хозяйство учреждения должны быть возложены на лицо из административно-технического персонала с соответствующей квалификацией.	ПТЭЭП п.1.2.1.	Ответственный за электрохозяйство
14.	Распорядительным документом не определен работник, на которого возлагается ответственность за состояние эл.защитных средств.	ИП и ИСЗ п.1.4.3.	Ответственный за электрохозяйство
15.	Ответственная за эл.хозяйство и ее заместитель вовремя не прошли очередную проверку знаний норм и правил в комиссии Ростехнадзора.	ПТЭЭП п.1.4.20.	Ответственный за электрохозяйство
16.	Не проведены своевременно испытания и измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей, а также заземляющих устройств.	ПТЭЭП п.2.12.17.	Ответственный за электрохозяйство
17.	В мастерской школы на щитах, в коридоре на щитке и в помещении эл.котельной на щитах и рубильниках отсутствуют надписи, нумерация, знаки безопасности и однолинейные схемы.	ПТЭЭП п.2.12.5.	Ответственный за электрохозяйство
18.	В мастерской школы на заточном станке не закрыты козырьком вращающиеся части эл.двигателя, т.е. нет ограждения от случайных прикосновений.	ПУЭ 6-е изд. п.5.3.6.	Ответственный за электрохозяйство
19.	В мастерской школы установлены 3 шт. авт. АЕ2043 16А и 1 шт. в буфете с открытыми токоведущими частями, находящимися под напряжением, т.е. отсутствуют защитные козырьки.	ПУЭ 7-е изд. п.1.1.19.	Ответственный за электрохозяйство
20.	В эл.котельной на котлах «ZOTA» отсутствуют надписи «К-1» и «К-2», огнетушитель не установлен по стандарту (h-1,5м).	ПТЭЭП п.2.5.3., ППБ прил.3 п.19.	Ответственный за электрохозяйство
21.	В мастерской и в эл.котельной школы, эл.монтаж проводов и кабелей выполнен с отклонениями от Правил.	ПУЭ 6-е изд. п.2.1.32., п.2.1.37.	Ответственный за электрохозяйство

Нормативная документация:

1. ПТЭЭП /Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2003г./.
2. ПРП/Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ,2001г./.
3. ПУЭ 6-е изд./Правила устройства электроустановок,1998г./.
4. ПУЭ 7-е изд./Правила устройства электроустановок,2002г./.
5. ИП и ИСЗ/Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в эл.установках,2003.г./.
6. ППБ-01-03/Правила пожарной безопасности в РФ,2001г./.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 15/0221/Э от 10.10.2012г.

Подпись лица, проводившего проверку:
государственный инспектор ЗТО
Енисейского управления Ростехнадзора



В.М.Пикарский

С актом проверки ознакомлена,
копию акта со всеми приложениями получила:
Директор МКОУ «Троицкая ООШ»

Handwritten signature of N.V. Lyahova.

Н.В.Ляхова

“ 10 ” октября 20 12 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

